BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgung Süd-West

Betreiber

Stadtwerke Backnang GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_P]	0,38
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,38
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	0,072 kg_{CO2eq}/kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15.05.2032.

ausgestellt am: 15.05.2025

von Jens Maier
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEBW0883_FW309-1u7_15052025

IBS INGENIEURGESELLSCHAFT

Jens Maier
Flößerstr. 60/3
74321 Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg

Tel.: 07142/9363-33

IBS Ingenieurgesellschaft mbH
j.maier@ibs-ing.com
www.ibs-ing.com